

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przedmiotowym postępowaniu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający informuje, że zostały wniesione pytania dotyczące zapytania ofertowego na „Wymianę bramy garażowej w garażu OSP Zalesie”. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że:

- 1) w celu swobodnego przejazdu wozu strażackiego należy zastosować nadproża o wysokości 450 mm,
- 2) nie potrzebna jest konsola sterująca z przyciskami umieszczona na ścianie, wystarczy sterowanie bramy pilotami,
- 3) koszt wywozu i utylizacji starej bramy jest po stronie zamawiającego.

Z up. WÓJTA

Marcin Gręda
Zastępca Wójta